

Kiwa-Informatieblad 2014-01

Vanuit haar positie in de markt als certificatie-instelling verstrekt Kiwa informatie aan betrokken marktpartijen ten aanzien van specifieke aandachtsgebieden voor certificatie. Dit doet Kiwa onder andere met de uitgifte van zogenaamde informatiebladen. Met dit Informatieblad wordt u geïnformeerd over het merken van slangen die worden toegepast op

maart 2014

vaste brandslanghaspels met vormvaste slang.

Hoe moeten slangen van door Kiwa gecertificeerde brandslanghaspels worden gemerkt?

Kiwa gecertificeerde vaste slanghaspels met vormvaste slang moeten zijn voorzien van een haspelslang waarop het woordmerk "KIWA" is aangebracht.

Aanleiding

Bij het uitvoeren van de periodieke controle van vaste slanghaspels met vormvaste slang wordt door een REOB onderhoudsbedrijf mede gelet op de correcte markering. Niet zelden leidt een onjuiste markering op de slang tot het "afkeuren" van de slanghaspel.

Hoe zit het?

Brandslanghaspels worden door Kiwa gecertificeerd op basis van de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K643. In deze BRL wordt voor de functionele aspecten verwezen naar de EN671-1 (waarin een verdere verwijzing is opgenomen naar de EN694 voor de te gebruiken haspelslang). De EN671-1 geldt tevens als basis voor het verstrekken van het (wettelijk vereiste) "Certificaat van de Prestatiebestendigheid van het product" (het "CE-certificaat").

In BRL-K643, wordt in hoofdstuk 5 vermeld hoe het certificatiemerk moet worden aangebracht. Daarbij is voor de slang gekozen om deze, naast de merken als opgenomen in de EN694, te voorzien van het woordmerk "KIWA".

In de door Kiwa af te geven certificaten (het Kiwa certificaat en de CE verklaring) worden de verschillende onderdelen, inclusief de wijze van merken, gespecificeerd. Dit om bij aflevering te kunnen vaststellen of de geleverde producten aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Om ook na service, onderhoud en reparatie te blijven voldoen aan de (oorspronkelijke) eisen (lees EN671-1), moet gebruik worden gemaakt van originele onderdelen, inclusief slang. Immers, bij gebruik van niet-originele onderdelen wordt niet langer voldaan aan de specificaties die wel worden geclaimd door de verwijzing naar het keurmerk en/of CE-merk op de haspel.

Omdat in de EN671-1 (artikel 4.3.1) de eis is opgenomen dat de slang moet voldoen aan de EN694, bestaat tevens de mogelijkheid om als vervangingsslang gebruik te maken van "KIWA" gemerkte slangen, waarvoor een separaat productcertificaat is afgegeven.