

# ZOUTSPROEI INSTALLATIE


BEOORDELINGSRAPPORT  
GEVAARLIJKE TOESTELLEN  
behorend bij WB 3.8

*Industrieel*

DATUM: OKT 2020

Auteursrechten voorbehouden

## 1. Principeschets:



## 2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

Microbiologische verontreiniging ivm open bak (in atmosfeer)

## 3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

Terugheveling Installatiematrix

Druk	Vloeistofklasse				
	1	2	3	4	5
P = atm					□
P > atm					

## 4. Beveiliging volgens NEN - EN 1717:

Familie/ type: AA, AB, AD.

## 5. Beveiliging WBT, minimaal:

Familie/ type: AA, AB, AD

## 6. Toelichting op keuze WBT: