



Ionenwisselaar met verwisselbaar patroon (zonder regeneratie)


BEOORDELINGSRAPPORT  
GEVAARLIJKE TOESTELLEN  
behorend bij WB 3.8

*Waterbehandeling, ontharding*

DATUM: FEBR. 2010

Auteursrechten voorbehouden

**Principeschets:**



**1. Aard van de mogelijke verontreiniging:**

Onthard water.

**2. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:**

Terugpersing.

**3. Installatiematrix:**

	<i>Vloeistofklasse</i>				
<i>Druk</i>	1	2	3	4	5
P = atm					
P > atm		●			

**4. Beveiliging volgens NEN – EN 1717, minimaal:**

Familie/ type EA.

**5. Beveiliging WBT, minimaal:**

Familie/ type EA.

**6. Toelichting op keuze WBT:**

n.v.t.