



DOMPELBAD, $P = \text{ATMOSFERISCH}$


BEOORDELINGSRAPPORT
GEVAARLIJKE TOESTELLEN
behorend bij WB 3.8

Industrieel

DATUM: MEI 2006

Auteursrechten voorbehouden

1. Principeschets:



2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

Microbiologische verontreiniging.

3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

Terugheveling.

4. Installatiematrix:

<i>Druk</i>	<i>Vloeistofklasse</i>				
	1	2	3	4	5
P = atm					●
P > atm					

5. Beveiliging volgens NEN - EN 1717:

Familie/ type: AA, AB, AD, DC.

6. Beveiliging WBT:

Familie/ type: AA, AB, AD, DC.

7. Toelichting op keuze WBT:

Een dompelbad wordt, vanwege de kans op verontreinigingen van buitenaf, ingedeeld in vloeistofklasse 5.