



BADGARNITUUR VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK


BEOORDELINGSRAPPORT
GEVAARLIJKE TOESTELLEN
behorend bij WB 3.8

Sanitair

DATUM: MEI 2006

Auteursrechten voorbehouden

1. Principeschets:



Toelichting:

Het betreft hier een combinatie badvul- en overloopapparaat op één punt onder de badrand.

2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

Badwater.

3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

Terugheveling.

4. Installatiematrix:

<i>Druk</i>	<i>Vloeistofklasse</i>				
	1	2	3	4	5
P = atm					●
P > atm					

5. Beveiliging volgens NEN - EN 1717:

Familie/ type; AA; AB; AD.

6. Beveiliging WBT, minimaal:

Familie/ type; DA.

7. Toelichting op keuze WBT:

Tabel 4 van WB 3.8 is van toepassing.