



BEDPANSPOELER


BEOORDELINGSRAPPORT
GEVAARLIJKE TOESTELLEN
behorend bij WB 3.8

Medisch

DATUM: MEI 2006

Auteursrechten voorbehouden

1. Principeschets:



2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

Fecaliën en urine.

3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

Terugheveling en terugpersing.

4. Installatiematrix:

<i>Druk</i>	<i>Vloeistofklasse</i>				
	1	2	3	4	5
P = atm					
P > atm					●

5. Beveiliging volgens NEN - EN 1717:

Familie/ type: AA; AB; AD.

6. Beveiliging WBT:

Familie/ type: AA; AB, AD.

7. Toelichting op keuze WBT:

Het wascompartiment mag niet worden gezien als beveiliging.