



## BIDET MET MENGKRAAN


BEOORDELINGSRAPPORT  
GEVAARLIJKE TOESTELLEN  
behorend bij WB 3.8

### Sanitair

DATUM: MEI 2006

Auteursrechten voorbehouden

#### 1. Principeschets:



#### 2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

Bacteriën.

#### 3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

Terugheveling.

#### 4. Installatiematrix:

<i>Druk</i>	<i>Vloeistofklasse</i>				
	1	2	3	4	5
P = atm					●
P > atm					

#### 5. Beveiliging volgens NEN - EN 1717:

Familie/ type: AA, AB.

#### 6. Beveiliging WBT:

Familie/ type: AA, AB.

#### 7. Toelichting op keuze WBT:

De uitloop van de mengkraan wordt beschouwd als een AA. Een additionele beveiliging is niet nodig.