



**BIDET
MET RANDSPOELING EN
ONDERDOUCHE**


BEOORDELINGSRAPPORT
GEVAARLIJKE TOESTELLEN
behorend bij WB 3.8

Sanitair

DATUM: MEI 2006

Auteursrechten voorbehouden

1. Principeschets:



2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

Bacteriën.

3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

Terugpersing.

4. Installatiematrix:

<i>Druk</i>	<i>Vloeistofklasse</i>				
	1	2	3	4	5
P = atm					
P > atm					●

5. Beveiliging volgens NEN - EN 1717:

Familie/ type: AA, AB en AD.

6. Beveiliging WBT:

Familie/ type: AA, AB en AD.

7. Toelichting op keuze WBT:

n.v.t.