



**BIERTAPINSTALLATIE MET
FUSTEN,
REINIGINGSINSTALLATIE**


BEOORDELINGSRAPPORT
GEVAARLIJKE TOESTELLEN
behorend bij WB 3.8

Horeca

DATUM: MEI 2006

Auteursrechten voorbehouden

1. Principeschets



2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

Bier en CO₂

3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

Terugpersing

4. Installatiematrix:

<i>Druk</i>	<i>Vloeistofklasse</i>				
	1	2	3	4	5
P = atm					
P > atm		●			

5. Minimum volgens NEN - EN 1717, minimaal:

Familie/ type; EA.

6. Beveiliging WBT, minimaal:

Familie/ type; EA.

7. Toelichting op keuze WBT

n.v.t.