



CLOSETPOT


BEOORDELINGSRAPPORT
GEVAARLIJKE TOESTELLEN
behorend bij WB 3.8

Sanitair

DATUM: MEI 2006

Auteursrechten voorbehouden

1. Principeschets:



2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

Fecaliën.

3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

Terugheveling.

4. Installatiematrix:

| <i>Druk</i> | <i>Vloeistofklasse</i> | | | | |
|-------------------|------------------------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P = atm | | | | | ● |
| P > atm | | | | | |

5. Beveiliging volgens NEN - EN 1717:

Familie/ type: AA, AB, AD, DC.

6. Beveiliging WBT:

Familie/ type: AA, AB, AC, AD, DC.

7. Toelichting op keuze WBT

AC uitgevoerd als stortbak en/of DC uitgevoerd als spoelkraan.