



CLOSETPOT MET INDISCH SPUITJE


BEOORDELINGSRAPPORT
GEVAARLIJKE TOESTELLEN
behorend bij WB 3.8

Sanitair

DATUM: MEI 2006

Auteursrechten voorbehouden

1. Principeschets:



2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

Fecaliën.

3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

Terugheveling.

4. Installatiematrix:

<i>Druk</i>	<i>Vloeistofklasse</i>				
	1	2	3	4	5
P=atm					●
P > atm					

5. Beveiliging volgens NEN - EN 1717 :

Familie/ type : AA, AB, AD, DC.

6. Beveiliging WBT :

Familie/ type : AA, AB, AD, DC.

7. Toelichting op keuze WBT:

n.v.t.