



SECTIETAFEL


BEOORDELINGSRAPPORT
GEVAARLIJKE TOESTELLEN
behorend bij WB 3.8

medisch

DATUM: MAART 2007

Auteursrechten voorbehouden

1. Principeschets:



2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

Vloeistoffen en waswater van overledenen.

3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

Terugheveling.

4. Installatiematrix:

<i>Druk</i>	<i>Vloeistofklasse</i>				
	1	2	3	4	5
P = atm					●
P > atm					

5. Beveiliging volgens NEN - EN 1717:

Familie/type: AA, AB, AD.

6. Beveiliging WBT:

Familie/type : AA, AB, AD.

7. Toelichting op keuze WBT:

n.v.t.