



VIJVER


BEOORDELINGSRAPPORT
GEVAARLIJKE TOESTELLEN
behorend bij WB 3.8

Diversen

DATUM: MAART 2007

Auteursrechten voorbehouden

1. Principeschets:



2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

Microbiologische verontreiniging

3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

Terugpersing door waterkolom H.

4. Installatiematrix:

<i>Druk</i>	<i>Vloeistofklasse</i>				
	1	2	3	4	5
P = atm					
P > atm					●

5. Beveiliging volgens NEN - EN 1717, minimaal:

Familie/ type AA; AB; AD.

6. Beveiliging WBT, minimaal:

Familie/ type; AA; AB, AD.

7. Toelichting op keuze WBT:

n.v.t.